

324435-2016 (GSK)
zu BV 14 – S 283722/16



Frau Bezirksvorsteherin
Andrea **KALCHBRENNER**
Bezirksvorstehung Penzing

Magistrat der Stadt Wien
Büro der Geschäftsgruppe
Stadtentwicklung, Verkehr,
Klimaschutz, Energieplanung
und BürgerInnenbeteiligung
Rathaus, Stg. 4, 2. Stock, Zi. 446
A-1082 Wien
Tel.: +43 1 4000 81670
Fax: +43 1 4000 99 81670
post@gsk.wien.gv.at
www.wien.at

Wien, 12. Mai 2016
Han/Boe

Sehr geehrte Frau Bezirksvorsteherin!

Zu der in der Sitzung der Bezirksvertretung am 14. April 2016 eingebrachten Anfrage (BV 14 – S 283722/16) übermittelt das Büro der Geschäftsgruppe Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung die beiliegende, mit der Fachabteilung abgestimmte Information.

Beilage

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Smolik
Büroleiterin

324435-2016 (GSK)
zu BV 14 – S 283722/16

STELLUNGNAHME

Bei dem Baugebrechen handelt es sich um eine Fahrbahnsetzung, welche durch Erosionen der frisch eingebrachten Böschung auf Grund starker Regenfälle auf dem Gelände der MA 10 entstanden ist.

Die vorhandene Setzung ist entsprechend den Beobachtungen bereits am Tag der Erosion aufgetreten und hat sich seitdem nicht verändert.

Um weitere mögliche Setzungen hintanzuhalten, wurde seitens der MA 28 bereits ein Fugenverguss durchgeführt.

Zur Hintanhaltung weiterer Schäden wird in Ergänzung zur bestehenden Mauer eine weitere Mauer durch die MA 10 errichtet.